

精製合成ガス分析結果

2014年度(2014/4/1～2015/3/31)

採 取 日		2014年9月25日	2015年2月9日
硫黄酸化物	PPm	0.2未満	0.2未満
ばいじん	g/m3N	0.0002未満	0.0002未満
塩化水素	mg/m3N	0.05	0.05
硫化水素	PPm	3.2	3.5
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.0000084	0

2015年度(2015/4/1～2016/3/31)

採 取 日		2015年8月27日	2016年2月24日
硫黄酸化物	PPm	0.3	0.2未満
ばいじん	g/m3N	0.001未満	0.001未満
塩化水素	mg/m3N	0.05	0.05
硫化水素	PPm	5.8	9.5
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.0000003	0.000017

2016年度(2016/4/1～2017/3/31)

採 取 日		2016年8月24日	2017年2月9日
硫黄酸化物	PPm	0.5未満	0.5未満
ばいじん	g/m3N	0.001未満	0.001未満
塩化水素	mg/m3N	0.2未満	0.2未満
硫化水素	PPm	41	25
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.000024	0.000005